



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

Lettera Circolare

Roma, li

allegati

ALLE DIREZIONI REGIONALI ED
INTERREGIONALI VV.F.
LORO SEDI



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0000661 del 20/01/2012

609|032101.01.07.01. Circolari/Normative

Alla Direzione Centrale per la Formazione
SEDE

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza
SEDE

Alla Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
SEDI

ALL'UFFICIO STUDI, AFFARI LEGISLATIVI
E INFORTUNISTICA
SEDE

AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.
LORO SEDI

OGGETTO: Apparecchi estintori carrellati d'incendio omologati ai sensi del D.M.
06/03/1992.

Per conoscenza e norma dei Comandi in indirizzo si riporta in allegato l'elenco degli
apparecchi estintori carrellati d'incendio omologati da questo Ministero nell'anno 2011,
ai sensi del D.M. 06/03/1992.

Si allegano altresì, l'elenco dei rinnovi delle omologazioni degli estintori carrellati rilasciati al
31/12/2011.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PINI)

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

pag 1 RINNOVI

AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

ELENCO DEGLI ESTINTORI CARRELLATI RINNOVATI NELL'ANNO 2011					
DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	Estremi Rinn. omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
EUSEBI IMPIANTI S.r.l. Ancona	" CAR 50 EI " a polvere da 50 kg. Cap. est. A - B1 - C	Lab. TE.S.I. S.r.l. EC/01 483/b del 16/11/2000	DCPREV/ 153 C sott. 95 prot. 2367 del 22/02/11	29/01/2016	AN083ECP50AB1C001
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P100- 12151" a polvere da Kg. 100 capac. Est. A - B1 - C	CSI LEC/01/009 del 28/2/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3520 del 16/03/11	10/04/2016	MI100ECP100AB1C004
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P50 Z- 12132" a polvere da Kg. 50 capac. Est. A - B1 - C	CSI LEC/01/004 del 16/02/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3521 del 16/03/11	10/04/2016	MI100ECP50AB1C001
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P50 - 12131 " a polvere da Kg. 50 capac. Est. A - B1 - C	CSI LEC/01/006 del 19/02/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3522 del 16/03/11	10/04/2016	MI100ECP50AB1C003
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P30 - 12121 " a polvere da Kg. 30 capac. Est. A - B1 - C	CSI LEC/01/003 del 16/02/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3523 del 16/03/11	10/04/2016	MI100ECP30AB1C002
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" S65 - 12341 " a schiuma da lt. 50 capac. Est. A - B4	CSI LEC/01/009 del 28/02/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3524 del 16/03/11	09/05/2016	MI100ECSCH50AB4005
E.M.A. S.n.c. C.C. 34 sott. 21	" CPP 50" a polvere da Kg. 50 capac. Est. A - B1 - C	EC/010 4027-2005 Lab. MASINI del 11/11/05	DCPREV/ 153 C prot. 6766 del 03/05/2011	13/03/2016	BG034ECP50AB1C001
E.M.A. S.n.c. C.C. 34 sott. 21	" CPP 30" a polvere da Kg. 30 capac. Est. A - B1 - C	EC/009 4026-2005 Lab. MASINI del 11/11/05	DCPREV/ 153 C prot. 6767 del 03/05/2011	13/03/2016	BG034ECP30AB1C002
ANAF S.p.A. c.c. 082	"" PBE 50 ABC " a polvere da Kg. 50 c.e. A-B1-C	C.S.E. EC/042 del 08/02/96	DCPREV/ 153 C prot. 3423 del 15/03/2011	10/04/2016	PV082ECP50AB1C001
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" K30 12221 " a bioss- di carb. da 27 Kg. Capac. Esting. B2 - C	CSI LEC/01/007 del 21/02/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3516 del 16/03/2011	09/05/2016	MI100ECBC27B2C005

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

pag 2 RINNOVI

AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

ELENCO DEGLI ESTINTORI CARRELLATI RINNOVATI NELL'ANNO 2011

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	Estremi Rinn. omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" K20 12211 " a bioss- di carb. da 18 Kg. Capac. Esting. B2 - C	CSI LEC/01/008 del 21/02/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3517 del 16/03/2011	09/05/2016	MI100ECBC18B2C006
EUSEBI s.r.l. c.c. 83 sott. 95	" CAR 54 CO2 EI " a biossido di carb. da 54 kg. c.est. B1-C	Lab. TE.S.I. S.r.l. EC/04 503/b del 22/05/2001	DCPREV/ 153 C prot.11604 del 29/08/2011	12/07/2016	AN083ECBC54B5C006
Soc. PII S.r.l. Cod. Cos. 051	" SCH 50000 " a schiuma da lt. 50 cap. estin. A-B4	Lab. TE.S.I. S.r.l. EC/02 491/B del 22/03/2001	DCPREV/ 153 C prot.11603 del 29/08/2011	20/07/2016	MI051ECSCH50AB4007
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" K20 12211 " a bioss- di carb. da 18 Kg. Capac. Esting. B2 - C	CSI LEC/01/008 del 21/02/2001	DCPREV/ 153 C prot. 3517 del 16/03/2011	09/05/2016	MI100ECBC18B2C006
EUSEBI s.r.l. c.c. 83 sott. 95	" CAR 54 CO2 EI " a biossido di carb. da 54 kg. c.est. B1-C	Lab. TE.S.I. S.r.l. EC/04 503/b del 22/05/2001	DCPREV/ 153 C prot.11604 del 29/08/2011	12/07/2016	AN083ECBC54B5C006
Soc. PII S.r.l. Cod. Cos. 051	" SCH 50000 " a schiuma da lt. 50 cap. estin. A-B4	Lab. TE.S.I. S.r.l. EC/02 491/B del 22/03/2001	DCPREV/ 153 C prot.11603 del 29/08/2011	20/07/2016	MI051ECSCH50AB4007
M.B. S.r.l. cc95 sott.107	" PP 100" a polvere da Kg. 100 capac. Est. A - B1 - C	CSI LEC/01/001 del 13/02/2001	DCPREV/ 153 C prot.11615 del 29/08/2011	09/05/2016	MI095ECP100AB1C006
M.B. S.r.l. cc95 sott.107	" PP 50 S" a schiuma da Kg. 50 capac. Est. A - B4	CSI LEC/01/002 del 13/02/2001	DCPREV/ 153 C prot.11616 del 29/08/2011	09/05/2016	MI095ECSCH50AB4007
ITALFIRE s.r.l. c.c. 110 sott. 126	" ITALFIRE P 50 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A - B1-C	Lab. TE.S.I. S.r.l. EC/08 747/B del 23/07/2004	DCPREV/ 153 C prot. 13845 del 24/10/2011	17/07/2016	TA110ECP50AB1C001
ITALFIRE s.r.l. c.c. 110 sott. 126	" ITALFIRE P 30 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A - B1-C	Lab. TE.S.I. S.r.l. EC/09 748/B del 23/07/2004	DCPREV/ 153 C prot. 13846 del 24/10/2011	17/07/2016	TA110ECP30AB1C002
C.S.Q, Estintori c.c. 094 sott. 106	" PP 50 ABC" a polvere da KG. 50 capac. Est. A - B1 - C	Lab. del 00/0/2001	DCPREV/ 153 C prot.1.... del /0/2011	22/11/2016	PE094ECP50AB1C001

**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA**

PAG 1.OM

ELENCO DEGLI ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI NELL'ANNO 2011

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	Estremi omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
EMME ANTINCENDIO S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" EMME 18 " a bioss- di carb. da 18 Kg. Capac. Esting. B9 - C	n. EC /1606/97 del 23/5/97 x Cambio R.S.	DCPREV/ 153 C sott. 5 prot. 2781 del 01/03/2011	01/03/2016	AR002ECAC18B9C004
EMME ANTINCENDIO S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" EMME 27 " a bioss- di carb. da 27 Kg. Capac. Esting. B7 - C	n. EC /1607/97 del 23/5/97 x Cam.R.S.	DCPREV/ 153 C sott. 5 prot. 2783 del 01/03/2011	01/03/2016	AR002ECAC27B7C005
EMME ANTINCENDIO S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" UMBRIA 50 " schiuma da 50 lt Capac. Estin. A-B4	EC /010/2007 del 03/7/07 x Cam.R.S.	DCPREV/ 153 C sott. 5 prot. 2784 del 01/03/2011	01/03/2016	AR002ECSCH50AB4006
EMME ANTINCENDIO S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" EMME 50 " polvere da 50 kg Capac. Estin. A- B1-C	EC /043/1996 del 03/6/96 x Cam. R.S.	DCPREV/ 153 C sott. 5 prot. 2786 del 01/03/2011	01/03/2016	AR002ECP50AB1C001
EMME ANTINCENDIO S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" EMME 30 " polvere da 30 kg Capac. Estin. A- B1-C	EC /046/1995 del 02/10/96 x Cam. R.S.	DCPREV/ 153 C sott. 5 prot. 2785 del 01/03/2011	01/03/2016	AR002ECP30AB1C003
EMME ANTINCENDIO S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" EMME 100 " polvere da 100 kg Capac. Estin. A- B1-C	EC /045/1996 del 02/6/96 x Cam. R.S.	DCPREV/ 153 C sott. 5 prot. 2787 del 01/03/2011	01/03/2016	AR002ECP100AB1C002
M.B. S.r.l. cc95 sott.107 129	" PP 30 MM " polvere da 30 kg Capac. Estin. A- B1-C	LEC /001/11 del 21/03/11 LAB CSI	DCPREV/ 153 C prot. 9326 del 05/07/2011	05/07/2016	MI095ECP30AB1C010
M.B. S.r.l. cc95 sott.107 130	" PP 50 MM " polvere da 50 kg Capac. Estin. A- B1-C	LEC /002/11 del 21/03/11 LAB CSI	DCPREV/ 153 C prot. 9327 del 05/07/2011	05/07/2016	MI095ECP50AB1C011
M.B. S.r.l. cc95 sott.107 131	" PP 100 MM " polvere da 100 kg Capac. Estin. A- B1-C	LEC /003/11 del 21/03/11 LAB CSI	DCPREV/ 153 C prot. 9328 del 05/07/2011	05/07/2016	MI095ECP100AB1C012