

Descrizione articolo		U.M.
<p><b>Fornitura di cassetto centrifugo a trasmissione per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2015.</b></p> <p>Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 dell' allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-38 del D.M. 18/10/2019 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2015 "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore" per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2016 "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo".</p>		
Classificazione	F <sub>400</sub> 120	
Tipo	Cassetto Centrifugo	
Portata	m <sup>3</sup> /h	
Prevalenza	Pa	
Alimentazione	400/3/50	
Potenza motore	kW	
Marca	AerNova	
Modello	SEDUCT® CSS	Nr.